

Wrocław, dnia 7 czerwca 2023 roku

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
adres e-mail: info@wcrs.pl

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
„Remont dachu w budynku przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu”

Numer postępowania: ZP/TP/2/2023/WCRS

Odpowiedź na pytanie do SWZ nr 1

działając w oparciu o przepisy art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przed przystąpieniem do robót remontowych dachu należy wykonać Projekt organizacji ruchu zastępczego oraz uzyskać na jego podstawie Zgodę na zajęcie chodnika i ustawienia rusztowań. Procedura zatwierdzenia Projektu i uzyskania Zezwolenia na zajęcie chodnika trwa około 3 miesiące. Biorąc pod uwagę , iż w trakcie remontu dachu należy wykonać ponad 500 m² obróbkę i opierzeń blacharskich z blachy cynkocynkowej oraz wykonać pokrycie około 1 000,00 m² połaci dachu blachą cynkocynkową nie ma możliwości dochować warunku technicznego aby „wykonywać pokrycie i obróbki blacharskie w tem. > = +10 stopni Celcjusza „

Przypomnę – zakończenie robót inwestor przyjmuje na grudzień 2023 roku

Czy inwestor - dla zachowania warunków prawidłowej technologii wykonania pokrycia - przedłuży termin wykonania robót do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.